

**муниципальное образовательное учреждение  
« Селивановская средняя общеобразовательная школа №28»**

Информация о выполнении предписаний контролирующих органов в 2013г.

название контролирующего органа	№ предписания и дата предписания	содержание предписания	информация о выполнении
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Тульской области Отдел надзорной деятельности по Щёкинскому району Тульской области	Предписание №113/1/3 по устранению нарушений требований пожарной безопасности. О проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожаров выдано Воробьевым Павлом Вячеславовичем 28 мая 2013г.	1. На первом этаже установить предусмотренные проектной документацией двери эвакуационного выхода, ведущие из поэтажного коридора в лестничный марш, препятствующие распространению пожара на путях эвакуации	выполнено
		2. На первом этаже в помещении электрощитовой установить дверь с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа	поданы документы на торги
		3. На первом этаже демонтировать подсобное помещение из горючих материалов из-под лестничного марша Срок исполнения: 26.08.2013г.	выполнено
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ( Приокское Управление Ростехнадзора)	Предписание №13-16/287 от 27 мая 2013г. выдано государственным инспектором Зудиным Георгием Петровичем Срок исполнения: 26.08.2013г.	В кабинете информатики электрическая сеть штепсельных розеток напряжением 220 должна быть обеспечена защитным РЕ – проводником.	выполнено
		В библиотеке электрическая сеть штепсельных розеток напряжением 220 должна быть обеспечена защитным РЕ – проводником.	выполнено
		В актовом зале информатики электрическая сеть штепсельных розеток напряжением 220 должна быть	выполнено

		обеспечена защитным РЕ – проводником.	
		На щитке убрать в распределительный щит автоматический выключатель управления и защиты плиты ПЭ 048М марки АЕ 2046,1н. - 40А	выполнено
		В помещении для холодильников информатики электрическая сеть штепсельных розеток напряжением 220 должна быть обеспечена защитным РЕ – проводником.	выполнено
		На щитке убрать в защитный короб отходящие от щита к электрооборудованию силовые электрические кабели и электропроводу.	выполнено
		На щитке обеспечить запирающим устройством распределительный щит	выполнено
		В помещениях туалета и душевой кабины на щитке обеспечить светильники защитными колпаками.	выполнено
		На дверцах распределительных щитков, распределительных панелей, силовых щитов учреждения выполнить надписи, указывающие назначение их, установить знак электробезопасности	выполнено
		В учебных классах обеспечить монтаж светильников нового образца.	выполнено
		Назначить ответственного за электрохозяйство.	выполнено
		Составить и утвердить «Перечень работ, производимых в порядке текущей эксплуатации».	выполнено
		Работы в электроустановках проводить с оформлением в Журнале работ по нарядам и распоряжениям.	выполнено
		Составить перечень технической документации. Утвердить производственные инструкции по эксплуатации электроустановок (электрических сетей освещения, распределительных устройств напряжением до 1000	выполнено

		В,переносных и передвижных электроприёмников, ручного инструмента.	
		Обеспечить наличие оперативного журнала	выполнено
		Составить перечень лиц, имеющих право на оперативные переговоры с энергоснабжающей организацией	выполнено
		Назначить ответственного работника для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприёмников	выполнено
		Подвергать переносные и передвижные электроприёмники учреждения периодическим проверкам (один раз в 6 месяцев), испытаниям и измерениям электроизоляции.	выполнено
		Составить график визуального осмотра видимой части заземляющих устройств электроустановок	выполнено
		Обеспечить наличие паспортов на заземляющие устройства электроустановок	выполнено
		Проводить выборочное вскрытие грунта на заземляющих устройствах электроустановок предприятия для определения коррозии, составлять акты проверки.	выполнено
		Проводить периодическую проверку соответствия уставок расцепителей автоматических выключателей току короткого замыкания	выполнено
		Укомплектовать средствами защиты электроустановки. (указатель напряжения, защитные очки , переносны, плакаты и знаки по электробезопасности).	выполнено

Директор школы \_\_\_\_\_ А.А.Наумов