

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области  
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru  
Отдел надзорной деятельности по Щекинскому району Тульской области  
301244, Тульская область, г.Щекино, ул.Путевая,д.4, тел.(48751) 5-38-34.

Предписание № 88 / 1 / 1 .

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, проведению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное образовательное учреждение «Селивановская средняя общеобразовательная школа №28»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, в лице директора Наумова Александра Анатольевича

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору по Щекинскому району Тульской области Корнеева В.А. № 88 от «26» мая 2014года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ОНД),

« 4 » июня 2014г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

« 10 » июня 2014г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

проведена плановая проверка инспектором ОНД по Щекинскому району Тульской области Гусевым Денисом Вячеславовичем в отношении МОУ «Селивановская средняя общеобразовательная школа №28» по адресам Щекинский район с.Селиваново ул.Советская д.15

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором Наумовым Александром Анатольевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Кладовую оборудовать дверью с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа.	СНиП 2.08.02-89* п.1.82	До 30.05.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:



субъекты муниципальной власти;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе  
руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции.  
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах  
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных  
квартирщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

  
М.П.И.  
(подпись)

Инспектор ОНД по Щекинскому району  
Лусев Д.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного  
инспектора по пожарному надзору)  
« 10 » июня 2014г.

Преписанное для исполнения получил(а):  
  
« 10 » июня 2014г.

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России  
по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99  
директор Наумов Александр Анатольевич  
(должность, фамилия, инициалы)