

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области  
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru  
Отдел надзорной деятельности по Щекинскому району Тульской области  
301244, Тульская область, г.Щекино, ул.Путевая,д.4, тел.(48751) 5-38-34.

**Предписание № 31/1/1.**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах  
защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

МБОУ «Селивановская средняя школа №28-Центр образования с. Селиваново»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

**в лице директора Наумова Александра Анатольевича**

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору по  
Щекинскому и Тепло-Огаревскому районам Тульской области Наумова Д.А. № 31 от «24» марта  
2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ОНД)

«1» марта 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

«30» марта 2016 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

проведена плановая проверка инспектором ОНД по Щекинскому и Тепло-Огаревскому районам  
Тульской области Соколовым Константином Владимировичем в отношении МБОУ  
«Селивановская средняя школа №28-Центр образования с. Селиваново»

по адресам Щекинский район с. Селиваново ул. Советская д.14, 15

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с директором Наумовым Александром Анатольевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе  
мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушено	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Выполнить планы эвакуации в соответствии с ГОСТ Р12.2.143-2009	П.7, правила противопожарного режима в РФ	До 30.11.2016 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок  
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на  
которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их  
устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их  
устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке,  
установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых  
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по Щекинскому и Тепло-Огаревскому районам

(должность, фамилия, инициалы государственного

Соколов К.В.

инспектора по пожарному надзору)

«30» марта 2016 года

М.Л.П

(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):



директор Наумов Александр Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы)

«30» марта 2016 года

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99